

S.C. EGGER Technologia S.R.L.
 Nr. 13 din 10.01.2017

Raport de monitorizare – Decembrie 2016
 parametru Formaldehidă(HCHO)
 la coșul de dispersie – Instalație post-ardere catalitică, *Instalație FORMOX C1.36.1*
 în acord cu AIM nr.11 din 26.10.2011, revizia 1 din 15.01.2014

Data		Media la 24H	limita conf. AIM nr.11 din 26.10.2011, rev.01 din 15.01.2014
01.12.2016 00:00	02.12.2016 00:00	0,23	5
02.12.2016 00:00	03.12.2016 00:00	0,51	5
03.12.2016 00:00	04.12.2016 00:00	0,43	5
04.12.2016 00:00	05.12.2016 00:00	0,43	5
05.12.2016 00:00	06.12.2016 00:00	0,36	5
06.12.2016 00:00	07.12.2016 00:00	0,36	5
07.12.2016 00:00	08.12.2016 00:00	0,33	5
08.12.2016 00:00	09.12.2016 00:00	0,30	5
09.12.2016 00:00	10.12.2016 00:00	0,34	5
10.12.2016 00:00	11.12.2016 00:00	0,36	5
11.12.2016 00:00	12.12.2016 00:00	0,39	5
12.12.2016 00:00	13.12.2016 00:00	0,42	5
13.12.2016 00:00	14.12.2016 00:00	0,25	5
14.12.2016 00:00	15.12.2016 00:00	0,18	5
15.12.2016 00:00	16.12.2016 00:00	0,26	5
16.12.2016 00:00	17.12.2016 00:00	0,15	5
17.12.2016 00:00	18.12.2016 00:00	0,08	5
18.12.2016 00:00	19.12.2016 00:00	0,09	5
19.12.2016 00:00	20.12.2016 00:00	0,16	5
20.12.2016 00:00	21.12.2016 00:00	0,17	5
21.12.2016 00:00	22.12.2016 00:00	0,13	5
22.12.2016 00:00	23.12.2016 00:00	0,11	5
23.12.2016 00:00	24.12.2016 00:00	0,05	5
24.12.2016 00:00	25.12.2016 00:00	0,06	5
25.12.2016 00:00	26.12.2016 00:00	0,04	5
26.12.2016 00:00	27.12.2016 00:00	0,05	5
27.12.2016 00:00	28.12.2016 00:00	0,20	5
28.12.2016 00:00	29.12.2016 00:00	0,10	5
29.12.2016 00:00	30.12.2016 00:00	0,00	5
30.12.2016 00:00	31.12.2016 00:00	0,04	5
31.12.2016 00:00	01.01.2017 00:00	0,00	5

PETROȘEL Ovidiu

Director Tehnic
 EGGER Technologia S.R.L.

