

S.C. EGGER Technologia S.R.L.  
 Nr. 1.672 din 04.03.2013

**Raport de monitorizare – Februarie 2013**  
 parametru Formaldehidă(HCHO)  
 la coșul de dispersie – *Instalație post-ardere catalitică, Instalație FORMOX C1.36.1*  
 în acord cu AIM nr.11 din 26.10.2011

Data		Media la 24H	limita conf. AIM nr.11 din 26.10.2011
01.02.2013 00:00	02.02.2013 00:00	1,14	5
02.02.2013 00:00	03.02.2013 00:00	0,96	5
03.02.2013 00:00	04.02.2013 00:00	0,90	5
04.02.2013 00:00	05.02.2013 00:00	0,62	5
05.02.2013 00:00	06.02.2013 00:00	0,82	5
06.02.2013 00:00	07.02.2013 00:00	1,00	5
07.02.2013 00:00	08.02.2013 00:00	0,83	5
08.02.2013 00:00	09.02.2013 00:00	1,03	5
09.02.2013 00:00	10.02.2013 00:00	0,97	5
10.02.2013 00:00	11.02.2013 00:00	1,06	5
11.02.2013 00:00	12.02.2013 00:00	0,78	5
12.02.2013 00:00	13.02.2013 00:00	0,87	5
13.02.2013 00:00	14.02.2013 00:00	0,97	5
14.02.2013 00:00	15.02.2013 00:00	0,76	5
15.02.2013 00:00	16.02.2013 00:00	1,12	5
16.02.2013 00:00	17.02.2013 00:00	1,10	5
17.02.2013 00:00	18.02.2013 00:00	1,22	5
18.02.2013 00:00	19.02.2013 00:00	0,62	5
19.02.2013 00:00	20.02.2013 00:00	0,42	5
20.02.2013 00:00	21.02.2013 00:00	0,47	5
21.02.2013 00:00	22.02.2013 00:00	0,36	5
22.02.2013 00:00	23.02.2013 00:00	0,48	5
23.02.2013 00:00	24.02.2013 00:00	0,74	5
24.02.2013 00:00	25.02.2013 00:00	0,63	5
25.02.2013 00:00	26.02.2013 00:00	0,73	5
26.02.2013 00:00	27.02.2013 00:00	0,56	5
27.02.2013 00:00	28.02.2013 00:00	0,31	5
28.02.2013 00:00	01.03.2013 00:00	0,30	5

Ioan-Lucian BANCIU  
 Administrator

