

S.C. EGGER Technologia S.R.L.  
 Nr. 490 din 05.03.2018

### Raport de monitorizare – Februarie 2018

parametru Formaldehidă(HCHO)  
 la coșul de dispersie – Instalație post-ardere catalitică, *Instalație FORMOX C1.36.1*  
 în acord cu AIM nr.11 din 26.10.2011, revizia 1 din 15.01.2014

Data		Media la 24H	limita conf. AIM nr.11 din 26.10.2011, rev.01 din 15.01.2014
01.02.2018 00:00	02.02.2018 00:00	2,70	5,00
02.02.2018 00:00	03.02.2018 00:00	2,83	5,00
03.02.2018 00:00	04.02.2018 00:00	2,97	5,00
04.02.2018 00:00	05.02.2018 00:00	2,77	5,00
05.02.2018 00:00	06.02.2018 00:00	2,58	5,00
06.02.2018 00:00	07.02.2018 00:00	2,54	5,00
07.02.2018 00:00	08.02.2018 00:00	2,81	5,00
08.02.2018 00:00	09.02.2018 00:00	2,79	5,00
09.02.2018 00:00	10.02.2018 00:00	2,62	5,00
10.02.2018 00:00	11.02.2018 00:00	2,51	5,00
11.02.2018 00:00	12.02.2018 00:00	2,44	5,00
12.02.2018 00:00	13.02.2018 00:00	2,68	5,00
13.02.2018 00:00	14.02.2018 00:00	2,65	5,00
14.02.2018 00:00	15.02.2018 00:00	2,60	5,00
15.02.2018 00:00	16.02.2018 00:00	2,51	5,00
16.02.2018 00:00	17.02.2018 00:00	2,36	5,00
17.02.2018 00:00	18.02.2018 00:00	2,12	5,00
18.02.2018 00:00	19.02.2018 00:00	2,31	5,00
19.02.2018 00:00	20.02.2018 00:00	1,40	5,00
20.02.2018 00:00	21.02.2018 00:00	1,95	5,00
21.02.2018 00:00	22.02.2018 00:00	2,03	5,00
22.02.2018 00:00	23.02.2018 00:00	2,04	5,00
23.02.2018 00:00	24.02.2018 00:00	2,11	5,00
24.02.2018 00:00	25.02.2018 00:00	2,00	5,00
25.02.2018 00:00	26.02.2018 00:00	1,92	5,00
26.02.2018 00:00	27.02.2018 00:00	2,13	5,00
27.02.2018 00:00	28.02.2018 00:00	2,42	5,00

PETROȘEL Ovidiu

Director Tehnic  
 EGGER Technologia S.R.L.

