

S.C. EGGER Technologia S.R.L.
 Nr. 452 din 05.02.2018

Raport de monitorizare – Ianuarie 2018

parametru Formaldehidă(HCHO)
 la coșul de dispersie – Instalație post-ardere catalitică, *Instalație FORMOX C1.36.1*
 în acord cu AIM nr.11 din 26.10.2011, revizia 1 din 15.01.2014

Data		Media la 24H	limita conf. AIM nr.11 din 26.10.2011, rev.01 din 15.01.2014
01.01.2018 00:00	02.01.2018 00:00	1,13	5,00
02.01.2018 00:00	03.01.2018 00:00	1,27	5,00
03.01.2018 00:00	04.01.2018 00:00	1,22	5,00
04.01.2018 00:00	05.01.2018 00:00	0,99	5,00
05.01.2018 00:00	06.01.2018 00:00	0,92	5,00
06.01.2018 00:00	07.01.2018 00:00	0,89	5,00
07.01.2018 00:00	08.01.2018 00:00	0,90	5,00
08.01.2018 00:00	09.01.2018 00:00	0,90	5,00
09.01.2018 00:00	10.01.2018 00:00	0,87	5,00
10.01.2018 00:00	11.01.2018 00:00	1,12	5,00
11.01.2018 00:00	12.01.2018 00:00	1,41	5,00
12.01.2018 00:00	13.01.2018 00:00	1,30	5,00
13.01.2018 00:00	14.01.2018 00:00	1,22	5,00
14.01.2018 00:00	15.01.2018 00:00	1,17	5,00
15.01.2018 00:00	16.01.2018 00:00	1,49	5,00
16.01.2018 00:00	17.01.2018 00:00	1,82	5,00
17.01.2018 00:00	18.01.2018 00:00	2,16	5,00
18.01.2018 00:00	19.01.2018 00:00	1,99	5,00
19.01.2018 00:00	20.01.2018 00:00	2,47	5,00
20.01.2018 00:00	21.01.2018 00:00	2,92	5,00
21.01.2018 00:00	22.01.2018 00:00	2,81	5,00
22.01.2018 00:00	23.01.2018 00:00	2,42	5,00
23.01.2018 00:00	24.01.2018 00:00	2,14	5,00
24.01.2018 00:00	25.01.2018 00:00	2,16	5,00
25.01.2018 00:00	26.01.2018 00:00	1,89	5,00
26.01.2018 00:00	27.01.2018 00:00	2,48	5,00
27.01.2018 00:00	28.01.2018 00:00	2,36	5,00
28.01.2018 00:00	29.01.2018 00:00	2,48	5,00
29.01.2018 00:00	30.01.2018 00:00	2,98	5,00
30.01.2018 00:00	31.01.2018 00:00	2,69	5,00

PETROȘEL Ovidiu

Director Tehnic
 EGGER Technologia S.R.L.

