

S.C. EGGER Technologia S.R.L.
Nr. 1.846 din 02.08.2013

Raport de monitorizare – Iulie 2013
parametru Formaldehidă(HCHO)
la coșul de dispersie – *Instalație post-ardere catalitică, Instalație FORMOX C1.36.1*
în acord cu AIM nr.11 din 26.10.2011

Data		Media la 24H	limita conf. AIM nr.11 din 26.10.2011
01.07.2013 00:00	02.07.2013 00:00	0,99	5
02.07.2013 00:00	03.07.2013 00:00	1,08	5
03.07.2013 00:00	04.07.2013 00:00	0,65	5
04.07.2013 00:00	05.07.2013 00:00	0,02	5
05.07.2013 00:00	06.07.2013 00:00	1,32	5
06.07.2013 00:00	07.07.2013 00:00	1,56	5
07.07.2013 00:00	08.07.2013 00:00	1,22	5
08.07.2013 00:00	09.07.2013 00:00	1,07	5
09.07.2013 00:00	10.07.2013 00:00	1,18	5
10.07.2013 00:00	11.07.2013 00:00	1,26	5
11.07.2013 00:00	12.07.2013 00:00	1,72	5
12.07.2013 00:00	13.07.2013 00:00	1,70	5
13.07.2013 00:00	14.07.2013 00:00	1,66	5
14.07.2013 00:00	15.07.2013 00:00	1,67	5
15.07.2013 00:00	16.07.2013 00:00	1,14	5
16.07.2013 00:00	17.07.2013 00:00	1,22	5
17.07.2013 00:00	18.07.2013 00:00	1,19	5
18.07.2013 00:00	19.07.2013 00:00	1,11	5
19.07.2013 00:00	20.07.2013 00:00	1,77	5
20.07.2013 00:00	21.07.2013 00:00	1,69	5
21.07.2013 00:00	22.07.2013 00:00	1,63	5
22.07.2013 00:00	23.07.2013 00:00	1,67	5
23.07.2013 00:00	24.07.2013 00:00	1,75	5
24.07.2013 00:00	25.07.2013 00:00	1,36	5
25.07.2013 00:00	26.07.2013 00:00	1,27	5
26.07.2013 00:00	27.07.2013 00:00	1,30	5
27.07.2013 00:00	28.07.2013 00:00	1,19	5
28.07.2013 00:00	29.07.2013 00:00	1,60	5
29.07.2013 00:00	30.07.2013 00:00	1,39	5
30.07.2013 00:00	31.07.2013 00:00	1,37	5
31.07.2013 00:00	01.08.2013 00:00	1,36	5

Ioan-Lucian BANCIU
Administrator

