

S.C. EGGER Technologia S.R.L.  
 Nr. 3.297 din 04.04.2016

**Raport de monitorizare – Martie 2016**  
 parametru Formaldehidă(HCHO)

la coșul de dispersie – Instalație post-ardere catalitică, *Instalație FORMOX C1.36.1*  
 în acord cu AIM nr.11 din 26.10.2011, revizia 1 din 15.01.2014

Data		Media la 24H	limita conf. AIM nr.11 din 26.10.2011, rev.01 din 15.01.2014
01.03.2016 00:00	02.03.2016 00:00	3,67	5
02.03.2016 00:00	03.03.2016 00:00	3,64	5
03.03.2016 00:00	04.03.2016 00:00	3,74	5
04.03.2016 00:00	05.03.2016 00:00	3,59	5
05.03.2016 00:00	06.03.2016 00:00	3,69	5
06.03.2016 00:00	07.03.2016 00:00	3,65	5
07.03.2016 00:00	08.03.2016 00:00	3,64	5
08.03.2016 00:00	09.03.2016 00:00	3,64	5
09.03.2016 00:00	10.03.2016 00:00	3,57	5
10.03.2016 00:00	11.03.2016 00:00	3,56	5
11.03.2016 00:00	12.03.2016 00:00	3,66	5
12.03.2016 00:00	13.03.2016 00:00	3,52	5
13.03.2016 00:00	14.03.2016 00:00	3,55	5
14.03.2016 00:00	15.03.2016 00:00	3,07	5
15.03.2016 00:00	16.03.2016 00:00	1,89	5
16.03.2016 00:00	17.03.2016 00:00	1,71	5
17.03.2016 00:00	18.03.2016 00:00	2,40	5
18.03.2016 00:00	19.03.2016 00:00	3,43	5
19.03.2016 00:00	20.03.2016 00:00	3,40	5
20.03.2016 00:00	21.03.2016 00:00	3,33	5
21.03.2016 00:00	22.03.2016 00:00	2,28	5
22.03.2016 00:00	23.03.2016 00:00	1,68	5
23.03.2016 00:00	24.03.2016 00:00	1,76	5
24.03.2016 00:00	25.03.2016 00:00	2,24	5
25.03.2016 00:00	26.03.2016 00:00	2,86	5
26.03.2016 00:00	27.03.2016 00:00	2,31	5
27.03.2016 01:00	28.03.2016 01:00	2,21	5
28.03.2016 01:00	29.03.2016 01:00	2,30	5
29.03.2016 01:00	30.03.2016 01:00	2,31	5
30.03.2016 01:00	31.03.2016 01:00	2,16	5

Ioan-Lucian BANCIU  
 Administrator

