

S.C. EGGER Technologia S.R.L.
Nr. 2.496 din 03.11.2014

Raport de monitorizare – Octombrie 2014
parametru Formaldehidă(HCHO)
la coșul de dispersie – *Instalație post-ardere catalitică, Instalație FORMOX C1.36.1*
în acord cu AIM nr.11 din 26.10.2011, revizuita la data de 15.01.2014

Data		Media la 24H	limita conf. AIM nr.11 din 26.10.2011, rev.01 din 15.01.2014
01.10.2014 00:00	02.10.2014 00:00	1,85	5
02.10.2014 00:00	03.10.2014 00:00	0,90	5
03.10.2014 00:00	04.10.2014 00:00	0,92	5
04.10.2014 00:00	05.10.2014 00:00	1,46	5
05.10.2014 00:00	06.10.2014 00:00	1,62	5
06.10.2014 00:00	07.10.2014 00:00	1,67	5
07.10.2014 00:00	08.10.2014 00:00	1,76	5
08.10.2014 00:00	09.10.2014 00:00	1,28	5
09.10.2014 00:00	10.10.2014 00:00	1,01	5
10.10.2014 00:00	11.10.2014 00:00	0,84	5
11.10.2014 00:00	12.10.2014 00:00	0,87	5
12.10.2014 00:00	13.10.2014 00:00	0,92	5
13.10.2014 00:00	14.10.2014 00:00	1,05	5
14.10.2014 00:00	15.10.2014 00:00	1,67	5
15.10.2014 00:00	16.10.2014 00:00	1,66	5
16.10.2014 00:00	17.10.2014 00:00	1,50	5
17.10.2014 00:00	18.10.2014 00:00	1,82	5
18.10.2014 00:00	19.10.2014 00:00	1,84	5
19.10.2014 00:00	20.10.2014 00:00	1,76	5
20.10.2014 00:00	21.10.2014 00:00	1,61	5
21.10.2014 00:00	22.10.2014 00:00	1,78	5
22.10.2014 00:00	23.10.2014 00:00	2,11	5
23.10.2014 00:00	24.10.2014 00:00	2,05	5
24.10.2014 00:00	25.10.2014 00:00	1,95	5
25.10.2014 00:00	26.10.2014 00:00	1,38	5
25.10.2014 23:00	26.10.2014 23:00	1,66	5
26.10.2014 23:00	27.10.2014 23:00	1,54	5
27.10.2014 23:00	28.10.2014 23:00	1,56	5
28.10.2014 23:00	29.10.2014 23:00	1,90	5
29.10.2014 23:00	30.10.2014 23:00	1,82	5
30.10.2014 23:00	31.10.2014 23:00	1,79	5

Ioan-Lucian BANCIU
Administrator

