

S.C. EGGER Technologia S.R.L.  
 Nr. 3.520 din 01.11.2016

**Raport de monitorizare – Octombrie 2016**  
 parametru Formaldehidă(HCHO)  
 la coșul de dispersie – Instalație post-ardere catalitică, *Instalație FORMOX C1.36.1*  
 în acord cu AIM nr.11 din 26.10.2011, revizia 1 din 15.01.2014

Data		Media la 24H	limita conf. AIM nr.11 din 26.10.2011, rev.01 din 15.01.2014
01.10.2016 00:00	02.10.2016 00:00	0,99	5
02.10.2016 00:00	03.10.2016 00:00	0,82	5
03.10.2016 00:00	04.10.2016 00:00	0,58	5
04.10.2016 00:00	05.10.2016 00:00	0,36	5
05.10.2016 00:00	06.10.2016 00:00	0,56	5
06.10.2016 00:00	07.10.2016 00:00	0,56	5
07.10.2016 00:00	08.10.2016 00:00	0,45	5
08.10.2016 00:00	09.10.2016 00:00	0,64	5
09.10.2016 00:00	10.10.2016 00:00	0,58	5
10.10.2016 00:00	11.10.2016 00:00	0,37	5
11.10.2016 00:00	12.10.2016 00:00	0,32	5
12.10.2016 00:00	13.10.2016 00:00	0,32	5
13.10.2016 00:00	14.10.2016 00:00	0,25	5
14.10.2016 00:00	15.10.2016 00:00	0,16	5
15.10.2016 00:00	16.10.2016 00:00	0,07	5
16.10.2016 00:00	17.10.2016 00:00	0,01	5
17.10.2016 00:00	18.10.2016 00:00	0,01	5
18.10.2016 00:00	19.10.2016 00:00	0,10	5
19.10.2016 00:00	20.10.2016 00:00	0,18	5
20.10.2016 00:00	21.10.2016 00:00	0,25	5
21.10.2016 00:00	22.10.2016 00:00	0,23	5
22.10.2016 00:00	23.10.2016 00:00	0,23	5
23.10.2016 00:00	24.10.2016 00:00	0,34	5
24.10.2016 00:00	25.10.2016 00:00	0,19	5
25.10.2016 00:00	26.10.2016 00:00	0,07	5
26.10.2016 00:00	27.10.2016 00:00	0,14	5
27.10.2016 00:00	28.10.2016 00:00	0,07	5
28.10.2016 00:00	29.10.2016 00:00	0,29	5
29.10.2016 00:00	30.10.2016 00:00	0,52	5
29.10.2016 23:00	30.10.2016 23:00	0,51	5
30.10.2016 23:00	31.10.2016 23:00	0,43	5

PETROȘEL Ovidiu

Director Tehnic  
 EGGER Technologia S.R.L.


