

S.C. EGGER Technologia S.R.L.  
 Nr. 1.266 din 02.07.2012

**Raport de monitorizare – Iunie 2012**  
 parametru Formaldehidă(HCHO)  
 la coșul de dispersie – *Instalație post-ardere catalitică, Instalație FORMOX C1.36.1*  
 în acord cu AIM nr.11 din 26.10.2011

Data		Media la 24H	limita conf. AIM nr.11 din 26.10.2011
01.06.2012 00:00	02.06.2012 00:00	0,23	5
02.06.2012 00:00	03.06.2012 00:00	0,18	5
03.06.2012 00:00	04.06.2012 00:00	0,03	5
04.06.2012 00:00	05.06.2012 00:00	0,42	5
05.06.2012 00:00	06.06.2012 00:00	0,35	5
06.06.2012 00:00	07.06.2012 00:00	0,17	5
07.06.2012 00:00	08.06.2012 00:00	0,01	5
08.06.2012 00:00	09.06.2012 00:00	0,00	5
09.06.2012 00:00	10.06.2012 00:00	0,00	5
10.06.2012 00:00	11.06.2012 00:00	0,00	5
11.06.2012 00:00	12.06.2012 00:00	0,00	5
12.06.2012 00:00	13.06.2012 00:00	0,00	5
13.06.2012 00:00	14.06.2012 00:00	0,10	5
14.06.2012 00:00	15.06.2012 00:00	0,08	5
15.06.2012 00:00	16.06.2012 00:00	0,43	5
16.06.2012 00:00	17.06.2012 00:00	0,45	5
17.06.2012 00:00	18.06.2012 00:00	0,27	5
18.06.2012 00:00	19.06.2012 00:00	0,30	5
19.06.2012 00:00	20.06.2012 00:00	0,25	5
20.06.2012 00:00	21.06.2012 00:00	0,19	5
21.06.2012 00:00	22.06.2012 00:00	0,29	5
22.06.2012 00:00	23.06.2012 00:00	0,17	5
23.06.2012 00:00	24.06.2012 00:00	0,02	5
24.06.2012 00:00	25.06.2012 00:00	0,01	5
25.06.2012 00:00	26.06.2012 00:00	0,02	5
26.06.2012 00:00	27.06.2012 00:00	0,04	5
27.06.2012 00:00	28.06.2012 00:00	0,01	5
28.06.2012 00:00	29.06.2012 00:00	0,06	5
29.06.2012 00:00	30.06.2012 00:00	0,13	5
30.06.2012 00:00	01.07.2012 00:00	0,13	5

Ioan-Lucian BANCIU  
 Administrator

