

S.C. EGGER Technologia S.R.L.
 Nr. 623 din 06.07.2018

Raport de monitorizare – Iunie 2018

parametru Formaldehidă(HCHO)
 la coșul de dispersie – Instalație post-ardere catalitică, *Instalație FORMOX C1.36.1*
 în acord cu AIM nr.11 din 26.10.2011, revizia 1 din 15.01.2014

Data		Media la 24H	limita conf. AIM nr.11 din 26.10.2011, rev.01 din 15.01.2014
01.06.2018 00:00	02.06.2018 00:00	3,59	5,00
02.06.2018 00:00	03.06.2018 00:00	3,63	5,00
03.06.2018 00:00	04.06.2018 00:00	3,59	5,00
04.06.2018 00:00	05.06.2018 00:00	3,50	5,00
05.06.2018 00:00	06.06.2018 00:00	3,56	5,00
06.06.2018 00:00	07.06.2018 00:00	3,22	5,00
07.06.2018 00:00	08.06.2018 00:00	3,02	5,00
08.06.2018 00:00	09.06.2018 00:00	3,25	5,00
09.06.2018 00:00	10.06.2018 00:00	3,46	5,00
10.06.2018 00:00	11.06.2018 00:00	3,59	5,00
11.06.2018 00:00	12.06.2018 00:00	3,65	5,00
12.06.2018 00:00	13.06.2018 00:00	3,56	5,00
13.06.2018 00:00	14.06.2018 00:00	2,75	5,00
14.06.2018 00:00	15.06.2018 00:00	3,20	5,00
15.06.2018 00:00	16.06.2018 00:00	3,10	5,00
16.06.2018 00:00	17.06.2018 00:00	2,70	5,00
17.06.2018 00:00	18.06.2018 00:00	1,95	5,00
18.06.2018 00:00	19.06.2018 00:00	0,00	5,00
19.06.2018 00:00	20.06.2018 00:00	0,00	5,00
20.06.2018 00:00	21.06.2018 00:00	0,02	5,00
21.06.2018 00:00	22.06.2018 00:00	0,16	5,00
22.06.2018 00:00	23.06.2018 00:00	2,24	5,00
23.06.2018 00:00	24.06.2018 00:00	0,78	5,00
24.06.2018 00:00	25.06.2018 00:00	1,34	5,00
25.06.2018 00:00	26.06.2018 00:00	1,66	5,00
26.06.2018 00:00	27.06.2018 00:00	1,91	5,00
27.06.2018 00:00	28.06.2018 00:00	2,05	5,00
28.06.2018 00:00	29.06.2018 00:00	2,05	5,00
29.06.2018 00:00	30.06.2018 00:00	1,55	5,00
30.06.2018 00:00	01.07.2018 00:00	2,03	5,00

PETROȘEL Ovidiu

Director Tehnic
 EGGER Technologia S.R.L.

