

Raport de monitorizare - August 2025

parametru Formaldehidă (HCHO)

la coșul de dispersie - Instalație post-ardere catalitică, Instalație FORMOX C1.36.1
în acord cu AIM nr. 11 din 26.10.2011, revizuita la data de 12.07.2021

Data		Media la 24H	Limita conf. AIM nr.11 din 26.10.2011, revizuita la data de 12.07.2021
01.08.2025 00:00	02.08.2025 00:00	0,90	5
02.08.2025 00:00	03.08.2025 00:00	0,76	5
03.08.2025 00:00	04.08.2025 00:00	0,70	5
04.08.2025 00:00	05.08.2025 00:00	0,70	5
05.08.2025 00:00	06.08.2025 00:00	0,96	5
06.08.2025 00:00	07.08.2025 00:00	0,75	5
07.08.2025 00:00	08.08.2025 00:00	0,97	5
08.08.2025 00:00	09.08.2025 00:00	1,06	5
09.08.2025 00:00	10.08.2025 00:00	0,88	5
10.08.2025 00:00	11.08.2025 00:00	1,01	5
11.08.2025 00:00	12.08.2025 00:00	0,80	5
12.08.2025 00:00	13.08.2025 00:00	0,82	5
13.08.2025 00:00	14.08.2025 00:00	0,62	5
14.08.2025 00:00	15.08.2025 00:00	0,79	5
15.08.2025 00:00	16.08.2025 00:00	0,81	5
16.08.2025 00:00	17.08.2025 00:00	0,82	5
17.08.2025 00:00	18.08.2025 00:00	0,85	5
18.08.2025 00:00	19.08.2025 00:00	0,79	5
19.08.2025 00:00	20.08.2025 00:00	0,75	5
20.08.2025 00:00	21.08.2025 00:00	0,88	5
21.08.2025 00:00	22.08.2025 00:00	-	5
22.08.2025 00:00	23.08.2025 00:00	-	5
23.08.2025 00:00	24.08.2025 00:00	-	5
24.08.2025 00:00	25.08.2025 00:00	-	5
25.08.2025 00:00	26.08.2025 00:00	-	5
26.08.2025 00:00	27.08.2025 00:00	-	5
27.08.2025 00:00	28.08.2025 00:00	-	5
28.08.2025 00:00	29.08.2025 00:00	0,64	5
29.08.2025 00:00	30.08.2025 00:00	0,56	5
30.08.2025 00:00	31.08.2025 00:00	0,47	5
31.08.2025 00:00	01.09.2025 00:00	0,45	5

Obs: In intervalul 21.08.2025, ora 02:40 si 27.08.2025 ora 10:28, Instalatia Formox de pe platforma "Fabricii de adezivi EGGER Technologia" a fost oprita pentru lucrari de mentenanta, printre care si inlocuirea catalizatorilor.

PETROȘEL Ovidiu

Administrator
EGGER Technologia S.R.L.

